

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Главный клинический комплекс
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 9 этажей, 40617,1 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 7500 кв.м;

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **федеральная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Министерство здравоохранения
Российской Федерации; 127994, г. Москва, пер. Рахмановский, 3**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **здравоохранение, наука, образование;**

Наименование предоставляемых услуг: **консультативно-диагностические, лечебно-реабилитационные услуги;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **общая посещаемость до 1000 человек в день, количество коек 400;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением зрения (С), инвалиды с нарушением умственного развития (У)**

Мы, нижеподписавшиеся,
заместитель генерального директора по научно-лечебной работе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Карпенко Михаил Алексеевич, действующий на основании доверенности № 3-Д от 01.01.2018 г., срок действия до 31.12.2018 г. с одной стороны и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/02, срок действия до 10.03.2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да*;
2. Пандус стационарный наружный: *да (не соответствует К)*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (соответствуют К,О, не соответствуют С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *да*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*;
13. Лифты пассажирские: *да (соответствуют К,О, не соответствуют С)*;
14. Лифты грузовые: *да (служебные)*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К,О,С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Главного клинического комплекса Федерального государственного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, улица Аккуратова, 2, лит. А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. Вход на территорию осуществляется через здание контрольно-пропускного пункта со стороны ул. Аккуратова. В помещении КПП: - двери двустворчатые, достаточной ширины для прохода/проезда на кресле-коляске (при необходимости может быть открыта вторая створка); - установлены контрольно-пропускные устройства (турникеты). Для инвалидов на креслах-колясках оборудован дополнительный проход. - выходы на территорию оборудованы пандусами. Кнопка звонка (или информационная табличка) для вызова помощи не установлены. Запрос на оказание помощи и сопровождения до места предоставления услуг можно сделать непосредственно в КПП. Движение по территории к центральному входу в здание осуществляется по поверхности с твердым покрытием без перепадов высот. Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости). Путь пешеходного движения к приемному отделению представляет собой каскад наружных лестниц (оборудованных поручнями), имеется транспортный пандус для автомобилей медицинских служб	
1.2	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания иной ситуационной помощи. <i>Ответственные сотрудники:</i> Медицинский регистратор Колл-центра, Старший диспетчер Дежурной диспетчерской службы, Старший контролер Службы режима, Комендант Отдела обеспечения хозяйственной деятельности, Дежурный лифтер ИТУ, Главная медицинская сестра Клинико-диагностического центра, Санитарка Клинико-диагностического центра, Старшая медицинская сестра Приемного отделения, Дежурная медицинская сестра стационарных отделений, Старший специалист сектора специалитета департамента по работе с обучающимися Института медицинского образования.	Приказ № 577 от 24.11.2017 Распоряжение № 58 от 25.12.2017

		В соответствии с приложением №1 к Распоряжению № 58 от 25.12.2017 г. установлен «Порядок действий работников ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ответственных за оказание помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при получении медицинских и образовательных услуг на объектах Центра». Проведен инструктаж по программе, разработанной в соответствии с «Методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения». Т.Н. Шеломановой и Л.В. Коряковой. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в «Журнале учета проведения инструктажа персонала по вопросам доступности». Инструктаж проведен 25.12.2017 г., повторный - не реже 1 раза в полгода	
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери)		
2.1	О, У	Лестница к входной площадке центрального входа не оборудована поручнями. Двери входной группы автоматические раздвижные, без порогов. Вход в Приемное отделение - с уровня поверхности. Двери автоматические раздвижные и распашные двустворчатые, достаточной ширины для беспрепятственного прохода, без порогов. Входы в здание доступны для инвалидов. Сопровождение (по необходимости)	
2.2	К	Входная лестница центрально входа продублирована пандусами (слева и справа от входа) с углом уклона 5-6% и поручнями (высотой превышающими нормативное значение). Размеры входной площадки достаточны для разворота на кресле-коляске, ширина дверей - для беспрепятственного прохода в здание. Сопровождение по необходимости	
2.3	С	Входные зоны не адаптированы для инвалидов по зрению. Условно доступны Возможен допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда РФ № 386н от 22.06.2015)	
2.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	О, У	Переход от входа до уровня первого этажа здания в вестибюле выполнен в виде двух лестничных маршей (в три и четыре ступени). Лестницы в вестибюле не оборудованы поручнями. Перемещение между этажами здания посетителей и пациентов осуществляется с помощью имеющихся в здании пассажирских лифтов и внутренних лестниц (с поручнями). Имеется система ориентирования в здании (настенный набор информационных табличек и указателей направления). Здания Центра связаны между собой надземными переходами. Надземные переходы могут быть использованы инвалидами всех категорий для беспрепятственного перемещения между корпусами. В том числе, когда это затруднено по прилегающей территории Центра. Галереи переходов имеют уклон пола 5-9%, преодолимый самостоятельно или с помощью сопровождающего персонала. На уровне третьего этажа здания имеются переходы в корпуса литер А и И. Галерея в корпус литер И оборудована поручнями.	

		Коридор отделения неврологии (7 этаж) вдоль всей длины стен оборудован опорными поручнями для пациентов. Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости)	
3.2	К	Лестницы на первый этаж в вестибюле здания продублированы подъемной платформой с вертикальным перемещением. Назначены сотрудники, ответственные за: - исправное состояние платформы- электромеханик Побежимов А.М.; Ведется Журнал технического обслуживания. - Перемещение на подъемной платформе инвалидов осуществляет дежурный лифтер лифтовой службы. Вызов лифтера - сотрудник, ответственный за сопровождение МГН. Двери в здании на путях движения инвалидов как правило не имеют порогов, достаточной ширины для прохода/проезда на кресле-коляске. При необходимости, могут быть открыты вторые створки дверей (при наличии). Коридоры достаточной ширины для движения и разворота на кресле-коляске. Коридоры в отдельных зонах здания шириной уже действующих норм. В том числе, в бассейне. В помещении клинко-диагностического центра - дополнительно сужены расставленной мебелью - сидячими местами для посетителей. В медицинских кабинетах и палатах достаточно места для беспрепятственного подхода к оборудованию. Доступно условно	
3.3	С	Пути движения в здании (коридоры, дверные и открытые проемы, система информации) не адаптированы для инвалидов по зрению. Доступно условно	
3.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	К, О, Г, У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов - находится на всех этажах здания. Представляет собой: приемное отделение, клинко-диагностический центр и отделение дневного стационара, клинические отделения, бассейн, отделение ЛФК, административные и служебные помещения. Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости). В вестибюле здания для посетителей доступны: гардероб, регистратура (отсутствуют заниженные секции стоек обслуживания для инвалидов на креслах-колясках), комфортная зона ожидания, проход к лифтовой группе. В регистратуре Клинко-диагностического центра установлена система электронной очереди с голосовым и визуальным (на большом экране) отображением номеров. Одно из окон обслуживания по высоте доступно для инвалидов на креслах-колясках. В бассейне установлено оборудование для спуска/подъема инвалидов в чашу бассейна	
4.2	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	К, О	В вестибюле здания имеющиеся туалеты для посетителей не обустроены для инвалидов. На первом этаже, в помещении Клинко-диагностического центра имеется универсальная туалетная кабина. Размеры и внутреннее оборудование туалета <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствуют требованиям для инвалидов. В палате дневного стационара в санитарно-гигиеническом помещении установлены откидные поручни около унитаза. Санитарно-гигиенические помещения в блоках палат клинических	

		отделений не оборудованы для инвалидов. Посещение туалетов для инвалидов возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Санитарно-гигиенические помещения в здании не адаптированы для инвалидов по зрению. Доступны условно	
5.3	К, О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.almazovcentre.ru На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках; - информацию о наличии парковочных мест для личного транспорта инвалидов на территории организации	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники, ответственные за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственные сотрудники:</i> за размещение информации: <i>Певнева Е.А.</i> - нач. Управления внешних связей и конгрессной деятельности; за подготовку информации: <i>Дмитренко С.В.</i> - нач. Отдела обеспечения хозяйственной деятельности	Приказ № 577 от 24.11.2017
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		От ближайшей станции метро «Удельная» пешком 12 минут (850 м) по выделенному пешеходному пути; От станции метро «Удельная» наземным общественным транспортом (автобус № 85, маршрутное такси № К91А, К308) до остановки: «Кардиологический центр» и далее пешком 20 м; От станции метро «Пионерская» маршрутное такси № К279	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
		На территории Центра на парковочных зонах для посетителей имеются выделенные места для автотранспорта инвалидов. Въезд на территорию со стороны ул. Аккуратова или со стороны ул. Солунской через транспортные ворота, оборудованные шлагбаумом. Ворота находятся в зоне визуального и видеоконтроля со стороны поста охраны. (Дежурный контролер Службы режима поднимет шлагбаум при опознавании автотранспорта инвалидов или при сообщении от сопровождающего его лица)	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Во всех зданиях, где имеются санитарно-гигиенические помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН универсальные туалетные кабины (п.5.3.1 СП 59.13330.2012).

В период реконструкции или капитального ремонта оборудовать в зоне, доступной для посетителей (на первом этаже) санитарно-гигиеническое помещение согласно нормам СП 59.13330.2012 и СП 136.13330.2012;

В период реконструкции или капитального ремонта выполнить мероприятия по адаптации входной зоны и путей движения в здании для слабовидящих и слепых инвалидов (предусматривающие соответствующую звуковую, тактильную и визуальную составляющие помощи в ориентировании и предупреждении о препятствиях), согласно нормам СП 59.13330.2012 и СП 136.13330.2012;

В том числе нанести на все прозрачные вертикальные поверхности входных групп и дверей на путях движения инвалидов в здании контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;

В том числе нанести контрастную, относительно поверхности ступеней, разметку на проступи краевых ступеней маршей входной лестницы центрального входа, и лестниц в вестибюле здания, согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012;

В период реконструкции или капитального ремонта оборудовать лестницы в вестибюле здания поручнями в соответствии с нормами СП 59.13330.2012;

В период реконструкции или капитального ремонта оборудовать клинические отделения здания опорными поручнями вдоль стен;

Разместить на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.almazovcentre.ru> кнопки-ссылки «версия для слабовидящих» и «доступность для МГН», выполненные в согласии с общим стилем оформления сайта, в том числе графически, и расположенные в наиболее визуально доступном месте при первом посещении сайта (не требующем для их обнаружения прокрутки страниц сайта, поиска во вложенных меню и прочих манипуляций), например, в верхнем углу экрана.
(На момент осмотра они размещены не оптимально - внизу страницы).

Представленные рекомендации носят выборочный характер и не должны расцениваться как достаточные для достижения полной доступности здания для инвалидов и других МГН.

Заместитель генерального директора по
научно-лечебной работе
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России



/ Карпенко М.А. /

М.П.

Представитель Межрегиональной
общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»



/ Большаков А.Г. /

М.П.