

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Лечебно-реабилитационный комплекс
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2, лит. И

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 21 этаж, 31734,4 кв.м., вертолетная площадка;
наличие прилегающего земельного участка: **да, 3600 кв.м;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **федеральная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Министерство здравоохранения
Российской Федерации; 127994, г. Москва, пер. Рахмановский, 3**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **здравоохранение, наука, образование;**

Наименование предоставляемых услуг: **консультативно-диагностические, лечебно-реабилитационные услуги;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **общая посещаемость до 1000 человек в день, количество коек 337;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушением слуха (Г), инвалиды с нарушением зрения (С), инвалиды с нарушением умственного развития (У)**

Мы, нижеподписавшиеся,
заместитель генерального директора по научно-лечебной работе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Карпенко Михаил Алексеевич, действующий на основании доверенности № 3-Д от 01.01.2018 г., срок действия до 31.12.2018 г. с одной стороны и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/02, срок действия до 10.03.2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да*;
2. Пандус стационарный наружный: *да (не соответствует К)*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (соответствуют К,О, не соответствуют С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*;
13. Лифты пассажирские: *да (соответствуют К,О, не соответствуют С)*;
14. Лифты грузовые: *да (служебные)*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К,О,С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Лечебно-реабилитационного комплекса Федерального государственного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, улица Аккуратова, 2, лит. И, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. Вход на территорию осуществляется через здание контрольно-пропускного пункта со стороны ул. Аккуратова. В помещении КПП: - двери двустворчатые, достаточной ширины для прохода/проезда на кресле-коляске (при необходимости может быть открыта вторая створка); - установлены контрольно-пропускные устройства (турникеты). Для инвалидов на креслах-колясках оборудован дополнительный проход. - выходы на территорию оборудованы пандусами. Кнопка звонка (или информационная табличка) для вызова помощи не установлены. Запрос на оказание помощи и сопровождения до места предоставления услуг можно сделать непосредственно в КПП. Движение по территории к центральному входу в здание (к пандусу) для инвалидов на креслах-колясках осуществляется по поверхности с твердым покрытием без перепадов высот. (Для инвалидов категорий О и С - перепады высот в виде одной-двух ступеней). Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости)	
1.2	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания иной ситуационной помощи. <i>Ответственные сотрудники:</i> Медицинский регистратор Колл-центра, Старший диспетчер Дежурной диспетчерской службы, Старший контролер Службы режима, Комендант Отдела обеспечения хозяйственной деятельности, Дежурный лифтер ИТУ, Главная медицинская сестра Клинико-диагностического центра, Санитарка Клинико-диагностического центра, Старшая медицинская сестра Приемного отделения, Дежурная медицинская сестра стационарных отделений, Старший специалист сектора специалитета департамента по работе с обучающимися Института медицинского образования. В соответствии с приложением №1 к Распоряжению № 58 от 25.12.2017 г. установлен «Порядок действий работников ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ответственных за	Приказ № 577 от 24.11.2017 Распоряжение № 58 от 25.12.2017

		оказание помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при получении медицинских и образовательных услуг на объектах Центра». Проведен инструктаж по программе, разработанной в соответствии с «Методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения». Т.Н. Шеломановой и Л.В. Коряковой. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в «Журнале учета проведения инструктажа персонала по вопросам доступности». Инструктаж проведен 25.12.2017 г., повторный - не реже 1 раза в полгода	
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери)		
2.1	О, У	Лестница к входной площадке центрального входа оборудована поручнями (в том числе разделительными). Двери входной группы автоматические раздвижные (с дополнительными эвакуационными проходами), без порогов. Вход в Приемное отделение - с уровня земли. Двери двустворчатые, достаточной ширины для беспрепятственного прохода, без порогов. Входы в здание доступны для инвалидов. Сопровождение (по необходимости)	
2.2	К	Входная лестница центрально входа продублирована пандусом не соответствующим нормам (с углом уклона около 10% и поручнями высотой превышающими нормативное значение). Размеры входной площадки достаточны для разворота на кресле-коляске, ширина дверей - для беспрепятственного прохода в здание. Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости)	
2.3	С	Марш наружной лестницы центрального входа контрастен относительно тротуарного покрытия. Установленные перед входной дверью и в тамбуре напольные грязезащитные конструкции отличаются фактурой от остального покрытия и, фактически, выполняют тактильную предупреждающую функцию для слепых инвалидов. Входные зоны не адаптированы для инвалидов по зрению. Условно доступны Возможен допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда РФ № 386н от 22.06.2015 г.)	
2.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	К, О, У	Перемещение между этажами здания посетителей и пациентов осуществляется с помощью имеющихся в здании пассажирских лифтов. Внутренние лестницы выполняют служебную и эвакуационную функцию. В вестибюле здания установлены контрольно-пропускные устройства (турникеты). Имеется дополнительный проход для инвалидов. Двери в здании на путях движения инвалидов не имеют порогов, достаточной ширины для прохода/проезда на кресле-коляске. Коридоры достаточной ширины для движения и разворота на кресле-коляске. В медицинских кабинетах и палатах достаточно места для беспрепятственного подхода к оборудованию.	

		Система ориентирования в здании (настенный набор информационных табличек и указателей направления) малоконтрастна относительно стен и может вызывать затруднения при визуальном опознавании/чтении. Здания Центра связаны между собой надземными переходами. Надземные переходы могут быть использованы инвалидами всех категорий для беспрепятственного перемещения между корпусами. В том числе, когда это затруднено по прилегающей территории Центра. Галереи переходов имеют уклон пола 5-9%, преодолимый самостоятельно или с помощью сопровождающего персонала. На уровне третьего этажа здания имеется переход в корпус литер А. Оборудован поручнями. Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости)	
3.2	С	Пути движения в здании (коридоры, дверные и открытые проемы, переходы в другие здания, система информации) не адаптированы для инвалидов по зрению. Доступно условно	
3.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	К, О, С, Г, У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов - находится на всех этажах здания. Представляет собой: приемное отделение, клинические отделения, административные, научные и служебные помещения, Конгресс-центр. Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости). В вестибюле здания для посетителей доступны: гардероб, регистратура (отсутствуют заниженные секции стоек обслуживания для инвалидов на креслах-колясках), комфортная зона ожидания, проход к лифтовой группе. В зале Конгресс-центра имеется зона, доступная для инвалидов на креслах-колясках. (Сцена недоступна).	
4.2	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	К, О	В вестибюле здания имеется универсальная туалетная кабина для посетителей. Вспомогательное оборудование, его наличие и размещение частично не соответствует нормам для категорий инвалидов. Дверь достаточной ширины для проезда на кресле-коляске, в помещении достаточно места для разворота. Туалет оснащен поручнями около унитаза. Санитарно-гигиенические помещения в блоках палат клинических отделений не оборудованы для инвалидов. В коридорах отделений имеются туалеты (по одному на каждом этаже), частично оборудованные для инвалидов (опорные поручни на стенах и около унитазов, однорычажные смесители умывальников, достаточный размер помещения). В помещении Конгресс-центра на первом этаже имеется универсальная туалетная кабина для инвалидов. Посещение туалетов для инвалидов возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Санитарно-гигиенические помещения в здании не адаптированы для инвалидов по зрению. Доступны условно	
5.3	К, О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017

6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.almazovcentre.ru На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках; - информацию о наличии парковочных мест для личного транспорта инвалидов на территории организации	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники, ответственные за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственные сотрудники:</i> за размещение информации: <i>Певнева Е.А.</i> - нач. Управления внешних связей и конгрессной деятельности; за подготовку информации: <i>Дмитренко С.В.</i> - нач. Отдела обеспечения хозяйственной деятельности	Приказ № 577 от 24.11.2017
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		От ближайшей станции метро «Удельная» пешком 12 минут (850 м) по выделенному пешеходному пути; От станции метро «Удельная» наземным общественным транспортом (автобус № 85, маршрутное такси № К91А, К308) до остановки: «Кардиологический центр» и далее пешком 20 м; От станции метро «Пионерская» маршрутное такси № К279	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
		На территории Центра на парковочных зонах для посетителей имеются выделенные места для автотранспорта инвалидов. Для инвалидов предусмотрен въезд на территорию со стороны ул. Аккуратова через транспортные ворота, примыкающие к зданию КПП, оборудованные шлагбаумом. Ворота находятся в зоне визуального и видеоконтроля со стороны поста охраны. (Дежурный контролер Службы режима поднимет шлагбаум при опознавании автотранспорта инвалидов или при сообщении от сопровождающего его лица)	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Дооборудовать санитарно-гигиенические помещения, доступные для инвалидов на креслах-колясках, устройством связи с персоналом - «тревожной сигнализацией», согласно п.5.3.6 СП 59.13330.2012; необходимым набором вспомогательного оборудования, включающим в себя в том числе: поручни, крючки для одежды и костылей на высоте не более 1,3 м от пола; диспенсер для туалетной бумаги типа не затрудняющего доступ к бумаге людям с ослабленной ручной моторикой; горизонтальный поручень на дверь туалетной кабины изнутри помещения на высоте 0,85 - 1,1 м от пола, выполняющий

роль дополнительной ручки, согласно п.5.4.3 СП 59.13330.2012; нижний край зеркала, диспенсера туалетной бумаги и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола, согласно п.8.10 СП 136.13330.2012; ручка двери должна иметь цветовые индикаторы «открыто-закрыто».

Общие требования к размещению санитарно-технического и вспомогательного оборудования туалетов приведены в разделе 5.3 СП 59.13330.2012;

В период реконструкции или капитального ремонта выполнить мероприятия по адаптации входной зоны и путей движения в здании для слабовидящих и слепых инвалидов (предусматривающие соответствующую звуковую, тактильную и визуальную составляющие помощи в ориентировании и предупреждении о препятствиях), согласно нормам СП 59.13330.2012 и СП 136.13330.2012;


В том числе нанести на все прозрачные вертикальные поверхности входных групп и дверей на путях движения инвалидов в здании контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;

В том числе нанести контрастную, относительно поверхности ступеней, разметку на проступи краевых ступеней марша входной лестницы центрального входа, согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012;

Разместить на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.almazovcentre.ru> кнопки-ссылки «версия для слабовидящих» и «доступность для МГН», выполненные в согласии с общим стилем оформления сайта, в том числе графически, и расположенные в наиболее визуально доступном месте при первом посещении сайта (не требующем для их обнаружения прокрутки страниц сайта, поиска во вложенных меню и прочих манипуляций), например, в верхнем углу экрана.
(На момент осмотра они размещены не оптимально - внизу страницы).

Представленные рекомендации носят выборочный характер и не должны расцениваться как достаточные для достижения полной доступности здания для инвалидов и других МГН.

Заместитель генерального директора по
научно-лечебной работе
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России



/ Карпенко М.А. /

М.П.

Представитель Межрегиональной
общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»



/ Большаков А.Г. /

М.П.