

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Центр доклинических и трансляционных исследований
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, 43, строение 1

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 6 этажей, 10000 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 10000 кв.м;

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **федеральная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Министерство здравоохранения
Российской Федерации; 127994, г. Москва, пер. Рахмановский, 3**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **здравоохранение, наука, образование;**

Наименование предоставляемых услуг: **образовательные услуги;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): **150 человек в день;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (О), инвалиды на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушением слуха (Г),
инвалиды с нарушением зрения (С), инвалиды с нарушением умственного развития (У)**

Мы, нижеподписавшиеся,
заместитель генерального директора по научно-лечебной работе Федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации Карпенко Михаил Алексеевич, действующий на основании
доверенности № 3-Д от 01.01.2018 г., срок действия до 31.12.2018 г. с одной стороны и
представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании
доверенности № 22/04, срок действия до 20.05.2018 г. с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да*;
2. Пандус стационарный наружный: *да (не соответствует К)*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (соответствуют К,О, не соответствуют С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет*;
13. Лифты пассажирские: *да (соответствуют К,О, не соответствуют С)*;
14. Лифты грузовые: *да (служебные)*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К,О,С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Центра доклинических и трансляционных исследований Федерального государственного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, 43, строение 1, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично/условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. Вход/въезд на территорию осуществляется через пешеходные/транспортные ворота, оборудованные системой видеонаблюдения и двухсторонней связи со стороны поста охраны. Калитка пешеходного входа достаточной ширины для проезда на кресле-коляске. Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожкам с твердым покрытием, с перепадами высот в местах пересечения с транспортным проездом. Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости)	
1.2	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания иной ситуационной помощи. <i>Ответственные сотрудники:</i> Медицинский регистратор Колл-центра, Старший диспетчер Дежурной диспетчерской службы, Старший контролер Службы режима, Комендант Отдела обеспечения хозяйственной деятельности, Дежурный лифтер ИТУ, Главная медицинская сестра Клинико-диагностического центра, Санитарка Клинико-диагностического центра, Старшая медицинская сестра Приемного отделения, Дежурная медицинская сестра стационарных отделений, Старший специалист сектора специалитета департамента по работе с обучающимися Института медицинского образования. В соответствии с приложением №1 к Распоряжению № 58 от 25.12.2017 г. установлен «Порядок действий работников ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, ответственных за оказание помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при получении медицинских и образовательных услуг на объектах Центра». Проведен инструктаж по программе, разработанной в соответствии с «Методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения». Т.Н. Шеломановой и Л.В.	Приказ № 577 от 24.11.2017 Распоряжение № 58 от 25.12.2017

		Коряковой. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в «Журнале учета проведения инструктажа персонала по вопросам доступности». Инструктаж проведен 25.12.2017 г., повторный - не реже 1 раза в полгода	
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери)		
2.1	О, Г, У	Лестница к входной площадке не оборудована поручнями. Двери входной группы двухстворчатые, достаточной ширины для прохода - при необходимости может быть открыта вторая створка. Вход в здание доступен для инвалидов. Сопровождение (по необходимости)	
2.2	К	Входная лестница продублирована пандусом. Пандус не соответствует нормам (отсутствуют поручни на пандусе и на горизонтальной площадке перед входной дверью - <i>что представляет опасность падения и травмирования</i> - поперечный уклон превышает 2%, отсутствует горизонтальная площадка при повороте марша пандуса). В тамбуре предусмотрен отдельный выход на пандус. Ширина двери достаточна для беспрепятственного проезда на кресле-коляске в здание. Сопровождение по необходимости	
2.3	С	Входная зона не адаптирована для инвалидов по зрению. Условно доступна. Возможен допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда РФ № 386н от 22.06.2015)	
2.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	К, О, Г, У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы отсутствуют. Перемещение между этажами осуществляется с помощью имеющихся в здании пассажирских лифтов и внутренних лестниц (с поручнями с одной стороны). Имеется система ориентирования (настенный набор информационных табличек и указателей направления). В вестибюле здания установлены контрольно-пропускные устройства (турникеты). Предусмотрен дополнительный проход для инвалидов. Двери в здании на путях движения инвалидов как правило не имеют порогов, достаточной ширины для прохода/проезда на кресле-коляске. Коридоры достаточной ширины для движения и разворота на кресле-коляске. В учебных кабинетах, при необходимости подъезда к оборудованию на кресле-коляске, частично возможна перестановка мебели. Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости)	
3.2	С	Пути движения в здании (коридоры, дверные и открытые проемы, лифты, система информации) не адаптированы для инвалидов по зрению. Доступно условно	
3.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017

4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	К, О, У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов - находится на 1-4 и 6 этажах здания. Представляет собой: учебные кабинеты (2-4 этажи), конференц-зал (6 этаж), буфет (1 этаж). Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости)	
4.2	Г	Системы индукционного усиления звука для слабослышащих в Конференц-зале не предусмотрено	
4.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников организации, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	К, О	На первом и шестом этажах здания имеются доступные для инвалидов универсальные туалетные кабины. Внутреннее оборудование туалетов (размещение и комплектация санитарно-технического и вспомогательного оборудования) <i>до ремонта помещений</i> не соответствуют требованиям для инвалидов. Посещение туалетов возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Санитарно-гигиенические помещения в здании не адаптированы для инвалидов по зрению. Доступны условно	
5.3	К, О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.2	Распоряжение № 58 от 25.12.2017
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.almazovcentre.ru На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках; - информацию о наличии парковочных мест для личного транспорта инвалидов на территории организации	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники, ответственные за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственные сотрудники:</i> за размещение информации: <i>Певнева Е.А.</i> - нач. Управления внешних связей и конгрессной деятельности; за подготовку информации: <i>Дмитренко С.В.</i> - нач. Отдела обеспечения хозяйственной деятельности	Приказ № 577 от 24.11.2017
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		От станции метро «Пионерская» наземным общественным транспортом - автобус № 9, 127, 171, 172 до остановки: «Вербная улица» и далее пешком 9 минут 740 м. От станции метро «Комендантский проспект» - маршрутное такси № К91А до остановки: «Параютная улица» и далее 12 минут (980 м)	

		пешком. От станции метро «Удельная» - автобус № 85, маршрутное такси № К91А до остановки: «ул. маршала Новикова» и далее 12 минут (980 м) На путях пешеходного движения к зданию имеются перепады высот.	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
		На территории Центра на парковочной зоне для посетителей предусмотрены места для автотранспорта инвалидов. Въезд на территорию - через транспортные ворота, оборудованные шлагбаумом, системой видеомониторинга и двухсторонней связью (переговорные устройства на отдельно стоящей опоре, доступные из салона автомобиля). Дежурный контролер Службы режима при опознавании автотранспорта инвалидов, или при сообщении от сопровождающего его лица, пропустит ТС на территорию.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

В период реконструкции или капитального ремонта дооборудовать на первом и шестом этажах имеющиеся универсальные туалетные кабины согласно нормам СП 59.13330.2012 и СП 136.13330.2012;

В период реконструкции или капитального ремонта выполнить мероприятия по адаптации входной зоны и путей движения в здании для слабовидящих и слепых инвалидов (предусматривающие соответствующую звуковую, тактильную и визуальную составляющие помощи в ориентировании и предупреждении о препятствиях), согласно нормам СП 59.13330.2012 и СП 136.13330.2012;

В том числе нанести на все прозрачные вертикальные поверхности входной группы контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;

В том числе нанести контрастную, относительно поверхности ступеней, разметку на проступи краевых ступеней маршей входной лестницы центрального входа, и лестниц в вестибюле здания, согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012;

В период реконструкции или капитального ремонта оборудовать пандус, входную лестницу и периметр входной площадки ограждением с поручнями в соответствии с нормами СП 59.13330.2012;

Оборудовать имеющуюся парковочную зону на территории соответствующей разметкой, дублирующими указателями на вертикальной опоре, знаками согласно ГОСТ Р 52289-2004 парковочные места для автотранспорта инвалидов и пути движения к ним от входа в здание в соответствии с нормами СП 59.13330.2012;

Разместить на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.almazovcentre.ru> кнопки-ссылки «версия для слабовидящих» и «доступность для МГН» («Доступная среда») в наиболее доступном месте при первом посещении сайта (не требующем для ее обнаружения прокрутки страниц сайта, поиска во вложенных меню и т.п.) - в верхнем углу экрана, рядом с кнопкой «версия для слабовидящих».
(На момент осмотра они размещены не оптимально - внизу страницы).

Представленные рекомендации носят выборочный характер. Должны приниматься как достаточные для достижения полной доступности здания для инвалидов и других МГН.

Заместитель генерального директора по
научно-лечебной работе
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава России



Карпенко М.А. /

Представитель Межрегиональной
общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»



Большаков А.Г. /